

**Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychiatrycznie Chorych
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz**

Międzyrzecz, dn. 23.04.2012

Dotyczy : Postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów elektrycznych.
Nr sprawy: SPSNPCH-DAG-382-16/12
Ogłoszenie w BZP z dnia 17.04.2012 r. numer 86683-2012

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem, w oparciu o art. 38 ustawy –Pzp, wyjaśniam co następuje:

Pyt. 1. Czy zamówienie będzie realizowane jednorazowo w całości, a jeżeli nie to jaka orientacyjnie ilość dostaw jest prawdopodobna - chodzi o koszty transportu?

Odp: Zamówienie nie będzie realizowane jednorazowo w całości, orientacyjna ilość jednej dostawy to 1/10 całości.

Pyt. 2. Czy wpisane typy towarów np.

- poz 50 oprawa Pulvere (Oprawa 2x18W IP20 mleczny PULVERE)
- poz 52 oprawa Orion (Oprawa awaryjna 8W ORION ścienna)
- poz 54 oprawa Meba (Oprawa MEBA TL-218)
- poz 59 oprawa Riva (Oprawa hermetyczna n/t 8080T RIVA 100W E27)
- poz 64 oprawa DROP (Plafoniera DROP1 1x22W)

- czy są to towary do których można oferować inne typy o podobnych parametrach, czy należy trzymać się ściśle typów z wykazu?

Odp: Można oferować inne typy o podobnych parametrach.

Pyt. 3. Proszę o poprawienie ilości w poz. 89, 90, 91, 130, 131,

Odp: poz 89 – 100; poz 90 – 100; poz 91 – 100; poz 130 – 100; poz 131 – 100.

Pyt. 4. Proszę określić "co piszący miał na myśli" w poz 41, 49, 51, 74, 87, 161,

Odp: poz 41 - Łącznik GN-GN RJ45 Kat.5e; poz 49 - Opaska kablowa 100/2,5;
poz 51 - Oprawa 2x36W IP65 hermetyczna ABS/PS; poz 74 - Przewody do miernika HQ
1 czerwony, 1 czarny, Długość: ~ 90cm Napięcie: 1000V Prąd: 10A, poz 87 - Przewód YDY 5 x 4
mm2; poz 161 - ES-SYSTEM - Z3 - Zwieszak linkowy samozaciskowy.

Pyt. 5. poz. 34. Lampa rtęciowa 250W E27 - *Nie ma takich źródeł rtęciowych 250 na trzonku E27 są na trzonku E40*

Odp: 250W E40.

Pyt. 6 poz. 51. Oprawa 2x36W - *Jaki typ oprawy jakie IP?*

Odp: IP65 ABS/PC (pyłoszczelna)

Pyt. 7 poz. 52. Oprawa awaryjna 8W ORION ścienna - *Na ile godzin ma być oprawa?*

Odp: min. 3 godziny.

Pyt. 8 poz. 63. Oprawa ewakuacyjna STAR 18W - *Na ile godzin ma być oprawa?*

Odp: min. 3 godziny.

Pyt. 9 poz. 66. Oprawa jarzeniowa 2x18W - *Jaki typ oprawy jakie IP?*

Odp: IP65 ABS/PC (pyłoszczelna)

Pyt. 10 poz. 71. Plafoniera -*Jaka moc jakie IP?*

Odp: 60W IP- 44

Pyt. 11 poz. 123. Świetlówka PL-C 18W/84 - *Ile ma mieć pinów?*

Odp: 2.

Pyt. 12 poz. 171. Żarówka A55 E27 60W szt. 300 - Wycofana ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej można zastąpić źródłem halogenowym lub wstrząsoodpornym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zamienniki pozycji wycofanych?

Odp: Tak.

Pyt. 13 poz. 172. Żarówka A55 E27 75W szt. 40 - Wycofana ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej można zastąpić źródłem halogenowym lub wstrząsoodpornym

Czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zamienniki pozycji wycofanych?

Odp: Tak.

Pyt. 14 poz. 173. Żarówka A55 E27 100W szt. 20 - Wycofana ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej można zastąpić źródłem halogenowym lub wstrząsoodpornym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zamienniki pozycji wycofanych?

Odp: Tak.

Pyt. 15 poz. 176. Żarówka B-35 E14 60W świeczka szt. 10 - Wycofana ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej można zastąpić źródłem halogenowym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zamienniki pozycji wycofanych?

Odp: Tak.

Pyt. 16 poz 9 i 10 czy mogą być to takie same gniazda jak z poz 13 i 14 (czyli seria Akcent)

Odp: Nie

Pyt. 17 poz 22 czy to jakieś specjale gniazdo (firma kolor...

Odp: Nie

Pyt. 18 poz 25 jakie to gniazdo

Odp: Zwyczajne gniazdo telefoniczne podtynkowe

Pyt. 19 poz 34 nie ma lamp 250 W z gwintem E27, albo z E40, albo lampa żarowo-rtęciowa MIX 250

Odp: Lampa rtęciowa 250W E40

Pyt. 20 poz 35 czy to może być licznik regenerowany (jako podlicznik) i czy ma być elektroniczny, czy analogowy, czy montaż na szynę,...

Odp: może być licznik regenerowany (jako podlicznik)

Pyt. 21 poz 57-59 o jakie oprawy chodzi

Odp: Oprawa kanałowa 7070T 100W IP44

OPRAWA OŚWIETLENIOWA STAŁA 8080T/RIVA 100W, IP44, E-27,

Pyt. 22 poz 66 jakie IP Natynkowa czy inna..

Odp: IP65 ABS/PC (natynkowa)



Pyt. 23 poz 71 jaka plafoniera

Odp: 60W IP- 44

Pyt. 24 poz 73 chodzi o Miedziowany czy miedziany i czy średnice 16mm?

Odp: miedziany o średnicy 16mm

Pyt. 25 poz 127-131 jakie to typy czy na gwoździak wbijane , czy na kołki... może jakiś typ podać

Odp: Uchwyty kablowe zaczepowe

Pyt. 26 poz 130 i 131 proszę poprawić ilości

Odp: poz 130 – 100; poz 131 – 100.

Pyt. 27 poz 161 jakie zawieszenie

Odp: Zawiesie oczkowe przeznaczone jest do mocowania oprawy typ TLP 44, EXP 63, 203 ExN oraz 213 ExN

Pyt. 28 poz 162 jaka złączka

Odp: złączka do uziomu miedziana (H-50mm; D- 22mm)

Pyt. 29 poz 163-166 jakie to złączki

Odp: Złączka instalacyjna; 3-przew. zacisk zakleszczający

Pyt. 30 poz 117-124 czy mają to być renomowanych producentów typu Osram, Philips, czy innych producentów

Odp: nie muszą być renomowanych producentów

Pyt. 31 poz 119 czy może być 18W E14 (20 W z E14 stanowi problem)

Odp: może być 18W E14

DYREKTOR SZPITALA
Tadeusz Grubiński