

**Samodzielny Publiczny  
Szpital dla Nerwowo  
i Psychiczenie Chorych  
ul. Poznańska 109  
66-300 Międzyrzecz**

**Do wszystkich wykonawców  
zainteresowanych  
udziałem w postępowaniu  
nr SPSNPCH-DOE-382-07/18**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Numer sprawy:** SPSNPCH-DOE-382-07/18

**Nazwa zadania:** Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : „Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej- etap II”

**Ogłoszenie w BZP nr :** 532337-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : „Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej- etap II”**

### **Odpowiedź na pytania**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Treść pytania:**

Informujemy, że w SIWZ brak jest projektu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz rysunków balustrad.

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o w/w projekt. Brak tych rysunków uniemożliwia obliczenie ceny i złożenie oferty.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 5.04.2018r., co pozwoli na właściwe obliczenie kosztów związanych z wykonaniem zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonał uzupełnienia informacji w zakresie wymienionej w pytaniu dokumentacji na stronie bip – [www.bip.obrzyce.eu](http://www.bip.obrzyce.eu)

**Pytanie nr 4**

**Treść pytania:**

W dokumentacji załączonej do SIWZ brak informacji odnośnie parametrów technicznych n/w urządzeń:

1. Pompy obiegowe centralnego ogrzewania
  2. Naczynie w zbiorcze systemu zamkniętego
- Prosimy o podanie parametrów technicznych w/urządzeń.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

ad.1 Parametry techniczne dotyczące pomp obiegowych centralnego ogrzewania znajdują się w części rysunkowej ww. dokumentacji projektowej (rys. nr S21).

ad.2 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego  
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o pojemności nominalnej 73 l.

**Pytanie nr 5**

**Treść pytania:**

Czy warstwę wyrównawczą pod wykładziny wykonać zgodnie z projektem o grubości 20 mm, czy zgodnie z przedmiarem o grubości 10 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy uwzględnić, że prace wykonywane będą w starym obiekcie i, w celu uzyskania jednego poziomu, grubość warstwy wyrównawczej może być zróżnicowana (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Do celów przedmiarowych proszę przyjąć grubość warstwy wyrównawczej zgodną z projektem budowlanym.

Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 ust. 4 i ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania nastąpiła zmiana treści SIWZ w zakresie doprecyzowania i uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia co ma wpływ na sposób przygotowania przez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert : 06-04-2018 , godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert : 06-04-2018 , godz. 10:15

Załączniki :

1. Korekta SIWZ z dnia 30-03-2018 r.