

**WYKAZ OBIEKTÓW 1-roczny przegląd techniczny obiektów budowlanych SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019**

<b>Lp.</b>	<b>Nr budynku</b>	<b>Przeznaczenie budynku</b>	<b>* główny wyłącznik prądu</b>	<b>** pomiar oświetlenia ewakuacyjnego</b>			
				<b>Ilość punktów pomiarowych</b>	<b>Tak lub Nie</b>	<b>Powierzch. [m2]</b>	<b>Lokalizacja</b>
1	1	Pawilon dla chorych,	1	10	Tak	210,57	Korytarz, pomieszczenia,
2	2	Pawilon dla chorych, mieszkania	1	16	Tak	70,28	korytarz
3	3	Pawilon dla chorych, mieszkania	1	12	Tak	231,34	Korytarz, pomieszczenia,
4	4	Centrum Terapii	1		Nie		
5	5	Pawilon dla chorych (w trakcie remontu)			Nie		
6	6, 6ab	Pawilon dla chorych (nieczynny), mieszkania			Nie		
7	6c	Mieszkania, związki, grupa terenowa, ratownicy	1		Nie		
8	7	Pawilon dla chorych (nieczynny)			Nie		
9	8	Pawilon dla chorych, stomatologia	1		Nie		
10	9	Pawilon dla chorych	1	32	Tak	346,27	korytarz, pomieszczenia, klatki schodowe
11	10	Pawilon dla chorych	1	6	Tak	57,76	korytarz
12	11	Pawilon dla chorych (nieczynny)	1		Nie		
13	11a12b	Poradnie, izba przyjęć, rtg, apteka, fizjoterapia	1	3	Tak	95,77	korytarz fizjoterapii
14	12	Pawilon dla chorych, mieszkania	1	6	Tak	101,58	korytarz
15	13	Pawilon dla chorych	1	14	Tak	152,46	korytarz-parter korytarz-piętro klatka schodowa
16	14	Pawilon dla chorych	1	35	Tak	370,87	korytarz, pomieszczenia, klatka schodowa
17	15	Pawilon dla chorych	1	20	Tak	595,60	korytarz, pomieszczenia, klatka schodowa

18	16	Pawilon dla chorych	1	8	Tak	141,00	korytarz, klatki schodowe
19	17	Pawilon dla chorych (nieczynny)			Nie		
20	18	Pawilon dla chorych, mieszkanie	1	6	Tak	134,20	korytarz
21	19ab	Pawilon dla chorych	1	12	Tak	50,00	korytarz
22	19c	Pawilon dla chorych	1	3	Tak	104,07	korytarz
23	20	Pawilon dla chorych, mieszkania	1	4	Tak	57,76	korytarz
24	21,21a	21a mieszkalny (21 terapia zajęciowa - nieczynny)			Nie		
25	25	Centralna stacja uzdatniania wody			Nie		
26	27	Kuchnia centralna (nieczynna)			Nie		
27	28	Mieszkalny			Nie		
28	29	Pralnia (nieczynna), magazyn techniczny, Sekcja Obsługi Techniczno Gospodarczej	1		Nie		
29	30	Stolarnia, w. ślusarski, mieszkania, kotłownia Rozdzielnia główna NN, pom. odpad. medyczn.	1		Nie		
30	31	Mieszkalny			Nie		
31	32	Prosektorium (nieczynny)	1		Nie		
32	33	Garaże, mieszkalny					
33	34a	Serwerownia					
34	34b	Agregat prądotwórczy					
35	36b	Portiernia 1 (nieczynna)			Nie		
36	40ab	Budynek administracyjny, sala kinowa, mieszkania	1	6	Tak	92,36	korytarz, sala kinowa
37	41	Kościół					
38	75	Portiernia 2 (nieczynna)			Nie		
39	75a	Portiernia 3 (nieczynna)			Nie		
40	103	Budynek usługowy (sklep spożywczy ABC)			Nie		
suma:			23	193	szt.	2 811,89	m2

**Objaśnienia:**

\* badanie skuteczności wyłącznika przeciwpożarowego (główny wyłącznik prądu) w budynkach: 1, 2, 3, 4, 6c, 8, 9, 10, 11, 11a12b, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19ab, 19c, 20, 29, 30, 32, 40 o łącznej ilości: 23 szt.

\*\*pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach: 1, 2, 3, 9, 10, 11a12b, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19ab, 19c, 20, 40 o łącznej powierzchni: 2 811,89 m2